CERN

GRANDE CHAMBRE A BULLES EUROPEENNE — GENEVE

PUV 1.191.06

maître d'ouvrage : CS CERN

projet : SAC

COFFRAGE

DES DALLES : A 444.00

+ 440.00

BATIMENT H.C.B.

DONNEES POUR LE CALCUL
- R.S.O.
- SURCHARGES DIVERS
- PLANCHERS

DOSSIER M 425

BUREAU D'ETUDES FUVIEUX & Cie

dessiné par : [illegible]
vérifié par : [illegible]
date : 7-3-69
échelles : 1/50 1/10
LEGENDE
- béton armé
- béton blanche
- béton métallique
- garnissage chêne
- parpaings pleins

VOCATIONS

A	le 2-4-69	[illegible]
B	le 11-5-69	[illegible]
C	le 17-7-69	[illegible]
D	le 12-8-69	[illegible]

nb. d'ouvr. 145

DESSIN 308

Annule et remplace n° 305

DETAIL

Ces gaines montent jusqu'au niv. 442.80 env.

A brèches de 439.70

4 brèches de 441.47

à supprimer

La couverture du SAS sera réalisée d'une étude ultérieure.

Dalle A

Dalle D

Surcharge 20 T/M²

Surcharge = 25T/M²

Surcharge 100 T/M²

Surcharge 30 T/M²

Poutre 50 x 75 M A

axe du faisceau

COUPE 11

Plaque métallique de 50 x 30 x 2 cm

Couvre joint métallique

COUPE 22

Couvre joint métallique

Plaque métallique de 50 x 30 x 2 cm

Soudée sur plaque métallique 2 x 3 x 6 L.M. 15 A